

Сысольский район за 2021год

точка отбора/средний уровень показателя	запах	привкус	мутность	цветность	pH	жесткость общая	сухой остаток	бор	общее железо	марганец	термотолерантные	общ. колиформы
ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 :	2 балла	2	1,5	20	6-9.	7	1000	0,5	0,3 мг/л	0,1	0	0
класс опасности показателя								2кл.	3 кл.	3 кл.		
Визинга правобережье												
разводящая сеть (скв. №2038)	не прев.	не прев.	2,09	не прев.	не прев.	не превыш	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1184-э, 1185-э, 169)	не прев.	не прев.	2,6	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
с. Пыелдино												
разводящая сеть (скв. №981-Э. Монастырь)	не прев.	не прев.	14,93	не прев.	не прев.	не превыш	не превыш	не прев.	2,3	0,115	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1844-Э)	не прев.	не прев.	14,8	не прев.	не прев.	не превыш	не превыш	не прев.	1,9	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1477-Э)	не прев.	не прев.	13,5	не прев.	не прев.	не превыш	не превыш	не прев.	5	0,158	не обнаружены	не обнаружены
пст. Первомайский												
разводящая сеть (скв. 590-АЭ)	не прев.	не прев.	9,12	не прев.	не прев.	не превыш	не прев.	не прев.	0,73	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
с. Вотча												
разводящая сеть (скв. №777)	не прев.	не прев.	4,45	не прев.	не прев.	не превыш	не прев.	не прев.	0,55	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
п. Заозерье												
разводящая сеть (скв. №1425-э)	не прев.	не прев.	не прев.	36,3	нет даннь	нет данных	нет данных	нет данных	не превыш	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
скв. №2059-э	не прев.	не прев.	27	14,03	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	3,3	0,33	не обнаружены	не обнаружены

|